

UWAGI OGÓLNE:

1. Rysunku nie skalować
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym. Wymiary sprawdzić na budowie.
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane.Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych
5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić(również te, które służą jedynie zmianie technologii powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu
6. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody
7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych
8. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałówi urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru
9. Z uwagi na modernizacyjny chrakter robót wszystkie wymiary i rozmieszczenie instalacji sprawdzić na budowie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek watpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić pracownie projektową.
10. Instalację prowadzić z zachowaniem kompensacji naturalnej oraz przy użyciu kompensatorów mieszkowych zgodnie z zaleceniami producenta rur.

LEGENDA:

- Projektowana instalacja CO - zasilanie
- Projektowana instalacja CO - powrót
18x1.2 22KV/600 520mm - Projektowana średnica przewodów instalacji CO
- Typ i wielkość grzejnika
+16 °C Φwym: 336W - Temp. pomieszczenia/ zapotrzebowanie na ciepło
- Projektowany grzejnik
P5 - Projektowany pion instalacji CO

W pomieszczeniu kotłowni zamontować pompę ładującą o parametrach H=30,0kPa i q=1,11 m³/h

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU HOTELU NA OBIEKT BIUROWO-SZKOLENIOWY
CZĘSTOCHOWA, UL. GEN. J. HALLERA 1
NR. EWID. DZ. 2/8, 2/15 K.M. 224

ZUT	Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szleper 42-200 Częstochowa ul.Ikara 128 B	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Hallera 1 42-200 Częstochowa

Rzut parteru - instalacja c.o.

Projektowała:	mgr inż. Ewelina Iżycka SLK/6257/PWBS/16		8
Sprawdził:	mgr inż. Łukasz Mirczak SLK/1059/PWOS/05		Data 03.2018
			1:50