



| | |
|-------|--|
| 1 | Oprawa LED o parametrach: 4100lm, 35W, IP20, 4000, 60x60cm; |
| 2 | Oprawa LED o parametrach: 1400lm, 15W, IP44, 4000; |
| 3 | Oprawa LED o parametrach: 4300lm, 40W, IP44, 4000; |
| 4 | Oprawa LED o parametrach: 7400lm, 67W, IP44, 4000. |
| 5 | Oprawa LED o parametrach: 6000lm, 50W, IP40, 4000; |
| 6/AW | Oprawa awaryjna LED: 4W, 1h, AT, IP65, n/t, optyka uniwersalna; |
| 7/AW | Oprawa awaryjna LED: 4W, 1h, AT, IP20, p/t, optyka korytarzowa; |
| 8/AW | Oprawa awaryjna LED: 4W, 1h, AT, IP20, p/t, optyka uniwersalna; |
| 9/AW | Oprawa awaryjna LED: 4W, 1h, AT, IP20, n/t, optyka uniwersalna; |
| 10/AW | Oprawa awaryjna LED: 4W, 1h, AT, IP20, optyka uniwersalna, zamontowana w puszcze montażowej IP65; |
| EW1 | Oprawa LED o parametrach: 1,6W, 1h, AT, IP20, n/t, z piktogramem. |
| Z1 | Istniejąca zewnętrzna oprawa oświetleniowa |
| Z2 | Istniejąca zewnętrzna oprawa oświetleniowa |

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HOTELU NA OBIEKT BIUROWY CZĘSTOCHOWA, UL. GEN. J. HALLERA 1 NR. EWID. DZ. 2/15 K.M. 224 | | | |
| | Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szleper 42-200 Częstochowa ul. Ikara 128 B | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Hallera 1 42-200 Częstochowa | |
| <h2 style="text-align: center;">Plan instalacji oświetlenia - piętro</h2> | | | |
| Projektował | mgr inż. Adam Panicz upr. bud. nr SLK/0622/PWOE/05 | | E4 |
| Sprawdził | mgr inż. Tomasz Soluch upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05 | | Data 03.2018 |
| Opracował | mgr inż. Michał Cichoń | | 1:100 |