


LEGENDA

- instalacja klimatyzacji freonowej
- TI = 24 °C - temperatura obliczeniowa dla lata
- Qch = 7,8 kW - całkowita moc chłodnicza dla pomieszczenia
- 6.35/9.52 - średnica instalacji freonowej

Uwaga: montaż jednostek zewnętrznych między oknami parteru i I piętra

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU HOTELU NA OBIEKT BIUROWO-SZKOLENIOWY CZĘSTOCHOWA, UL. GEN. J. HALLERA 1 NR. EWID. DZ. 2/8, 2/15 K.M. 224			
	Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szleper 42-200 Częstochowa ul. Ikara 128 B	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Hallera 1 42-200 Częstochowa	
Rzut parteru - instalacja klimatyzacji			
Projektowała:	mgr inż. Ewelina Iżycka SLK/6257/PWBS/16		11
Sprawił:	mgr inż. Łukasz Mirczak SLK/1059/PWOS/05		Data 03.2018 1:50