

Częstochowa, dn. 06.07.2018r.

Nr spr.: WORD-NP/250/02/18

**Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani udziałem w postępowaniu**

dot.: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelu na obiekt biurowo-szkoleniowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie***

**WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), w imieniu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie informuję, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły do Zamawiającego zapytania od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej Zamawiający przekazuje treść otrzymanych zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W SIWZ i opisie technicznym mamy podane wykonanie:

- „przebudowa istniejącej pochylni znajdującej się przy wejściu (wykonanie za drzwiami spocznika oraz pochylni, pochylnia o spadku do 5%)”
- „przebudowa schodów (1 bieg na parterze)”

Przedmiar prac nie zawiera powyższych robót. Mamy tylko uwzględnione w poz. nr 6 „Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego – skucie istniejącej pochylni 7,12 m²”.

Czy w związku z powyższym w ofercie należy też wycenić przebudowę istniejącej pochylni znajdującej się przy wejściu (wykonanie za drzwiami spocznika oraz pochylni, pochylnia o spadku do 5%) wraz z przebudową schodów? Jeżeli tak, to prosimy o podanie obmiarów wraz z odpowiednimi katalogami nakładów rzeczowych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że w ofercie należy wycenić przebudowę istniejącej pochylni znajdującej się przy wejściu (wykonanie za drzwiami spocznika oraz pochylni, pochylnia o spadku do 5%) wraz z przebudową schodów;

- 1) przebudowa pochylni – jednostka obmiarowa m² – obmiar 9,26 m² – analiza indywidualna – skucie istniejącej posadzki na głębokość 18 cm, wykonanie betonowej zbrojonej płyty pochylni płyta grubości 10 cm – beton półsuchy zbrojony siatką zgrzewaną D8 o rozstawie oczek 20x20 cm, ułożenie folii budowlanej gr 0,2 mm, wykonanie warstwy wyrównującej z jastrychu cementowego 7 cm, zagruntowanie warstwy wyrównującej,
- 2) przebudowa schodów polega na zwężeniu ich szerokości poprzez z jednej strony zamurowanie murku oporowego a z drugiej strony skucie murku. Przedmiotowe elementy znajdują się odpowiednio w pozycji 15 i poz. 5 przedmiaru robót.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do wyjaśnienia i modyfikacji treści SIWZ z dnia 05.07.2018r. prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 16.07.2018r. Zakres zmian jest na tyle istotny, że nie jesteśmy w stanie przygotować oferty na dzień 11.07.2018r.

Zwracamy uwagę, iż w przedmiarze prac nie ujęto również „przebudowy istniejącej pochylni znajdującej się przy wejściu (wykonanie za drzwiami spocznika oraz pochylni, pochylnia o spadku do 5%)”. Czy wyżej wymienione roboty mają zostać ujęte w wycenie robót?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w sposób określony jak poniżej. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na drugą część pytania zawarta jest w odpowiedzi udzielonej na pytanie nr 1.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, w następujący sposób:

- 1) W Rozdziale XII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT **pkt 14 zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie:**

14. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie
ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa

OFERTA PRZETARGOWA:

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku hotelu na obiekt biurowo-szkoleniowy.
Nie otwierać przed 16.07.2018r. godz. 10:15

- 2) W Rozdziale XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT **pkt 1 i 2 zmienia się i otrzymuje następujące brzmienie:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, ul. Hallera 1, 42-200 Częstochowa, sekretariat (I piętro). Termin składania ofert upływa w dniu **16.07.2018r. o godzinie 10:00.**
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **16.07.2018r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego j/w, w sali nr 18 (I piętro).

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia i zmiany wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

DYREKTOR
inż. Maciej Wawrzkiwicz